

河北省消防救援总队

关于2020年度河北省使用领域消防产品 地方监督抽查情况的公告

2020年，河北省消防救援总队对全省使用领域的14类社会单位选用的消防产品和10类消防救援队伍用装备类产品开展了地方监督抽查工作，共计抽样送检357个批次，不合格16个批次。根据《消防产品监督管理规定》第三十一条规定，现将抽查不合格消防产品信息向社会公告（详见附件）。

对本次抽检发现的不合格产品，消防救援机构已依法进行了处理。借此机会，消防救援机构郑重警告并敦促抽查不合格企业立即停止违法行为，主动查找原因，落实整改措施；提醒各消防产品生产企业要切实提高质量意识，加强内部管理，确保产品合格优质；各经销单位应进一步完善进销货查验登记制度，优先选择信誉好、质量高的产品，自觉抵制假冒伪劣产品的流通；同时，提醒广大用户重点关注此次公告不合格的产品，警惕慎选相关品牌，自觉选用合格消防产品，积极举报并参与打击假冒伪劣产品违法行为，切实维护自身及公众权益。

附件：2020年度消防产品地方监督抽查不合格情况汇总表

河北省消防救援总队

2021年3月18日



附件：

2020 年度消防产品地方监督检查不合格情况汇总表

序号	产品名称	规格型号	标称生产企业	抽样地	抽样单位	检验结果
1	防火玻璃	QZ3.5/7.5	北京盛邦宏达钢化玻璃制造有限公司	承德万博建筑有限公司	滦平县消防救援大队	不合格
2	干粉灭火剂(手提式干粉灭火器)	ABC	天津市北洋消防器材有限公司	石家庄南瑞酒店管理有限公司	石家庄市桥西区消防救援大队	不合格
3	干粉灭火剂(手提式干粉灭火器)	ABC	天津市北洋消防器材有限公司	保定市徐水区文广影剧院	保定市徐水区消防救援大队	不合格
4	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	天津市北洋消防器材有限公司	巨力集团有限公司	保定市徐水区消防救援大队	不合格
5	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4 型	山东之华管业有限公司	乐亭县大世界商贸有限公司	乐亭县消防救援大队	不合格
6	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4 型	山东之华管业有限公司	乐亭县大东方商贸有限公司	乐亭县消防救援大队	不合格
7	防火门	GFM-1823-dk5A 1.50 (甲级) -2	河北坤龙门业有限公司	河北农业大学现代农业实业培训中心	保定市消防救援支队	不合格
8	防火门(钢质、隔热)	GFM-0821-bd5A 1.50 (甲级) -1	南京瑟路绅门业有限公司	霸州市第一医院	霸州市消防救援大队	不合格

9	钢质防火门	GFM-1023-dk5A 1.00(乙级)-1	河北豪源消防设备有限公司	围场满族蒙古族自治县三强 丽都酒店有限公司	围场满族蒙古族自治县消防大队	不合格
10	钢质隔热防火门	GFM-1124-d5A1 .00(乙级)-1	河北龙巢门业有限公司	未来石万达广场	保定市消防救援支队	不合格
11	钢质隔热防火门	GFM-1125-dk5A 1.50(甲级) -1-G2	河北新瑞门业有限公司	河北永辉超市有限公司遵化 金缘分公司	遵化市消防救援大队	不合格
12	钢质隔热防火门	GFM-1023-dk5A 1.00(乙级)-1	兰州辰鑫钢铝门窗厂	河北尚和商贸有限公司	高碑店市消防救援大队	不合格
13	内扣式接口	KD65	新野县云龙消防器材有限公司	成安县城镇鸿鹤歌厅	成安县消防救援大队	不合格
14	内扣式接口	KD65	新野县云龙消防器材有限公司	廊坊博达房地产有限公司	大城县消防救援大队	不合格
15	消防水枪	QZ3.5/7.5-A	丹阳市开发区丹星消防器材厂	廊坊禹通房地产开发有限公司	大城县消防救援大队	不合格
16	干粉灭火器	MFZ/ABC4型	江苏格罗那消防器材有限公司	河北贝儿佳儿童用品有限公司	平乡县消防救援大队	不合格(涉嫌假冒)